

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Dreżdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Dreżdenko, dnia 16 czerwca 2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.OJW.530.25/01/2017

Z O. CZE. 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989) oraz na podstawie informacji telefonicznej i pisemnej z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: ZW/3551/2017 otrzymanego od PGKiM Sp. z o.o. w Dreżdenku dot. przekroczeń mikrobiologicznych – Bakterii grupy coli w ilości 46jtk/100ml, w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny, przygotował ocenę jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny.

Mieszkańcy m. Drawiny zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dreżdenku

Wodociąg publiczny Drawiny:

1. produkcja wody – 14 m³/dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 436osób;
3. woda w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989);
4. po otrzymaniu informacji telefonicznej w dniu 16 czerwca 2017 r. dot. jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny, stwierdzono przekroczenia wartości: Bakterii grupy coli. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami PPIS w Dreżdenku wydał zalecenia stwierdzające brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu, nakazującą dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dreżdenku. Poinformować konsumentów wody o braku przydatności wody do spożycia oraz celów gospodarczych ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne - Bakterii grupy coli pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny. Woda pochodząca z sieci nadaje się tylko do spłukiwania sanitariatów. Prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym, oraz zapewnić w chwili obecnej konsumentom wodę o odpowiedniej jakości. O sposobie wykonania poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku. Do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku obowiązywać będą powyższe nakazy i zakazy. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia zanieczyszczonej mikrobiologicznie wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku, wydał w/w zalecenia.
5. Administrator podjął działania naprawcze;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako nie przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGKiM w Drezdenku
2. HK

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)