



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W DREZDENKU**

66-530 Dreżdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DREZDENKU**

Dreżdenko, dnia 31 sierpnia 2017 r.

HK.530.58/01/2017

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

31. 08. 2017

**Biuro Ochrony Przedsiębiorstw
„MERPOL” Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej
ul. Dąbrowskiego 164a
60-594 Poznań**

załączniki

podpisa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku na podstawie sprawozdania z badań otrzymanego w dniu 31 sierpnia 2017 r. dotyczącego przekroczeń mikrobiologicznych – Bakterii grupy coli w ilości 2jtk/100ml w próbkce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia, zaleca natychmiast podjąć następujące działania:

1. Poinformować konsumentów o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody.
2. Poinformować konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody MERPOL w Lubiewie pod warunkiem, że:
 - a. woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;
 - b. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl₂, prowadzony będzie monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie)
3. prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody MERPOL w Lubiewie do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym;
4. o sposobie wykonania. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku;
5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-4

Terminy wykonania obowiązków:

określonych pkt. 1, 2, 3 – natychmiast

określonych pkt. 4 – do dnia 01 września 2017 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Ośrodek –Wypoczynkowy „MERPOL” w Lubiewie, Biuro Ochrony Przedsiębiorstw „MERPOL” Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań
2. HK

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dreżdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreżdeneckiego (wersja elektroniczna)