



1.04.2019

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody Goszczanówko 27 (gm. Drezdenko) zaopatrującego Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Goszczanówko 27, 66-530 Drezdenko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, żelaza, manganu, mętności i barwy.

Przekroczenia manganu, żelaza, mętności i barwy mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Mikroorganizmy nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.



UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2min.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Małgorzata Zasuiwik

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.