



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1.d.263/2020

Drezdenko, dnia 31.01.2020r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Drezdenko za 2019 r.
HK.OJWR.443.20/01/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko za 2019 r.

Mieszkańcy: m. Drezdenk, m.Klesno, m.Trzebicz, m.Trzebicz Młyn, m.Gościm, m.Osów, m.Radowo, m.Lipno, m.Kosin, m.Trzebicz Nowy, m. Marzenin, m.Bagniewo, m.Tuczepy, m. Niegosław zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

Wodociąg publiczny Drezdenko

1. produkcja wody – 1212 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 14044 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym pod względem fizykochemicznym (Mn) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:


1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00191.2019 z dnia 05.02.2019 r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00621.2019 z dnia 09.04.2019 r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00622.2019 z dnia 09.04.2019r. – (przekroczony parametr - mętność)
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01144.2019 z dnia 16.05.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01966.2019 z dnia 15.07.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01965.2019 z dnia 15.07.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02495.2019 z dnia 09.09.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02495.2019 z dnia 09.09.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.03125.2019 z dnia 18.11.2019r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00356.2019.S z dnia 22.02.2019r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00355.2019.S z dnia 22.02.2019r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01010.2019.S z dnia 29.04.2019 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01010.2019.S z dnia 29.04.2019 r. – przydatna
- Sprawozdania nr DL.OBS.9051.02423.2019.S z dnia 02.09.2019 r. – (przekroczony parametr mętność)
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02422.2019.S z dnia 02.09.2019r. – przydatna
- Sprawozdania nr SB/68569/06/2019 z dnia 28.06.2019 r. – (przekroczony parametr Mn)
- Sprawozdania nr SB/67691/06/2019 z dnia 27.06.2019 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02798.2019.S z dnia 10.10.2019 r. – (przekroczony parametr mętność)
- Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02799.2019.S z dnia 10.10.2019 r. – przydatna
- Sprawozdania nr SB/128280/11/2019 z dnia 19.11.2019 r. – (przekroczony parametr Mn)
- Sprawozdania nr SB/142812/12/2019/2019 z dnia 18.12.2019 r. – (przekroczony parametr Mn)

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2019 r. do 17.12.2019 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w okresie od 19.12.2019r.- 31.12.2019r stwierdzono przekroczenia parametrów Mn w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Drezdenko.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.



Otrzymują:

1. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)

2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)