



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

1.cb. 263/KOZO

Drezdenko, dnia 31.01.2020r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Modropole za 2019 r.
HK.OJWR.443.22/01/2020

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

14.02.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole za 2019 r.

Mieszkańcy: m. Modropole, m.Górzyska zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

Wodociąg publiczny Modropole:


1. produkcja wody – 5 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 106 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym pod względem fizykochemicznym (Fe, Mn, mętność – wszczęto postępowanie administracyjne) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00452.2019 z dnia 08.03.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02421.2019 z dnia 02.09.2019r. – przydatna
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01011.2019.S z dnia 29.04.2019 r.– przydatna
 - Sprawozdanie nr SB/105437/09/2019 z dnia 27.09.2019 r.– (przekroczone parametry Mn, Fe, mętność)
 - Sprawozdanie nr SB.142773/12/2019 z dnia 18.12.2019 r.– przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2019 r. do 26.09.2019 r.; stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Modropole, w okresie od 27.09.2019r. stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych: Fe, Mn, mętność .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W DREZDENKU

Otrzymują:

1. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku

2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dreżdenku (wersja elektroniczna)

2. Starosta Powiatu strzelecko-dreždeneckiego (wersja elektroniczna)