K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Modropole (gm. Drezdenko) zaopatrującego miejscowości:

Modropole i Górzyska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie manganu.

Przekroczenia manganu mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Krystyna Zdanowik

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 21 lutego 2020 r.

D E C Y Z J A
HK.44.443.4.22D/01/2020

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 59), §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6 i 8 oraz §26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z póź.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z dnia 17 stycznia 2020 r., SB/02517/01/2020, nr próbki: 049944/06/2020 oraz z dnia 06 lutego 2020 r., SB/09101/02/2020, nr próbki: 063669/01/2020 (próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej), z wodociągu publicznego Modropole,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wyraża zgodę na warunkową przydatność wody, przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole i jednocześnie nakazuje administratorowi – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko:

1. Poinformować konsumentów o możliwości pogorszenia się jakości organoleptycznej i fizykochemicznej wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole;

2. Dokonywać badań parametrów zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody, włączając jednocześnie do badań przekroczony parametr.

3. utrzymywanie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole na poziomie nie przekraczającym 100µg/l, z koniecznością obniżenia go do granic dopuszczalnych takich jak 50µg/l.

W terminie

do 30 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie

19 września 2019 roku z wodociągu publicznego Modropole, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu grupy B, sprawozdanie z badań nr SB/105437/09/2019 z dnia 27 września 2019r., stwierdzono przekroczenie manganu w ilości 609µg/l oraz 361µg/l żelaza. Dnia 12 grudnia 2019 roku z wodociągu publicznego Modropole, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu grupy A, sprawozdanie z badań nr SB/14773/12/2019 z dnia 18 grudnia 2019r., nie stwierdzono przekroczeń (nie pobrano w zakresie manganu i żelaza). 17 stycznia 2020 roku z wodociągu publicznego Modropole, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie manganu i żelaza, sprawozdanie z badań nr SB/02517/01/2020 z dnia 17 stycznia 2020r., stwierdzono przekroczenie manganu w ilości 200µg/l oraz 953µg/l żelaza. 30 stycznia 2020 roku z wodociągu publicznego Modropole, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie manganu i żelaza, sprawozdanie z badań nr SB/09101/02/2020 z dnia

06 lutego 2020r., stwierdzono przekroczenie manganu w ilości 152µg/l, oraz 112µg/l żelaza (brak przekroczeń – postępowanie w tej części zostało umorzone). Badania wykazały, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom: §3 ust. 3 pkt 1 Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1, Tabela nr 2, lp. nr 5 do rozporządzenia, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – dopuszczalna wartość manganu wynosi: 50µg/l. Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte" stwierdza się, że wartość manganu w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Stężenia manganu poniżej 100 µg/l są zazwyczaj akceptowane przez konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach 200 µg/l często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu. Wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400 µg/l, jest wyższa niż próg akceptowalności, który wynosi 100 µg/l.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem, które nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie w oparciu o § 21 ust 1. *(Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 (ust. 3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;)* rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z art. 5 ust. 1 *(Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków)* ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z póź.zm.). Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) – (*W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień*). PPIS w Drezdenku warunkowo dopuścił wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, pochodzącą z wodociągu publicznego Modropole, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby usunąć nieprawidłowości w możliwie najkrótszym terminie jednak nie później niż do dnia **30 kwietnia 2020 r.** stężenie parametrów będzie wynosiło: manganu: 50µg/l.

Jednocześnie informuję, że należy dokonywać badań parametrów.

W tym stanie rzeczy wydanie decyzji jest w pełni uzasadnione.

Pouczenie: *Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko (wraz z komunikatem)
2. Urząd Miejski , ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (wraz z komunikatem)
3. HK w/m

MI.