

Gorzów Wlkp., dnia 31.08.2020 r.

(pieczęć nagłówek inspektora pracy)

Nr rej. 170164-53-K036-Ws01/20



zakładniki 5500 podpis

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU  
UL. WARSZAWSKA 1  
66-530 DREZDENKO

## WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8 i art. 11b, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 20,26,26.08.2020 r.

### wnoszę o:

1. Podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie nadmiernego oświetlenia w pomieszczeniu toalety miejskiej znajdującej się przy Placu Wileńskim w Drezdenku a obsługiwanej przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.

#### Podstawa prawna:

- § 29 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

#### Uzasadnienie:

Inspektor pracy przeprowadził kontrolę obejmującą swoim zakresem zagadnienia dotyczące warunków pracy, osób wykonujących pracę w pomieszczeniu toalety miejskiej znajdującej się przy Placu Wileńskim w Drezdenku. W pomieszczeniu tym znajduje się okno, przez które w letniej porze roku dostaje się światło dzienne. Promienie słoneczne powodują, że w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura. W dniu kontroli wynosiła ona 27oC.

Zgodnie z § 29 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) "Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy".

#### Pouczenie:

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[AG]

Starszy Inspektor Pracy

mgr inż. Alicja Gorbat

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

(\*) – niepotrzebne skreślić