

Znak sprawy: RI.271.1.37.2020

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SWIZ
**Dot. przetargu nieograniczonego pn:
Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku**

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie 28 pkt. "wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego" w przedmiarze (mamy na uwadze iż przedmiar jest tylko formą pomocniczą) lecz wymiana jest też w opisie zamówienia. Czy mają Państwo jakąś dokumentację dot. tego punktu? Albo chociaż informację jakiego rodzaju mają być te oprawy.

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy LED o parametrach:

Min. Moc oprawy 55W,

Min. temp. barwowa światła 3500K,

St. Ochrony min. IP66,

Strumień świetlny min. 6000lm.

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska