

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 08 grudnia 2022 r.

DECYZJA Nr HK.9020.1.128.2022

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 (zał. nr 1 lit. C tab. Nr 1), ust. 6 i 8 oraz §26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.). Po przeanalizowaniu sprawozdania z badań nr 1580P/26.08.2022-1/Z z dnia 30.08.2022, kod próbki: 22/30837/P (pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan w Lubiewie), z którego wynika, że w badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenia Ogólnej liczby mikroorganizmów w 1ml wody w temp. 22°C >300 jtk/1m. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody OW Pelikan w Lubiewie i jednocześnie nakazuje administratorowi Panu Krzysztofowi Klijewskiemu Ośrodek Wczasowy „Pelikan” Krzysztof Klijewski, ul. Wojska Polskiego 16/5, 64-761 Krzyż Wlkp.:

1. poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan w Lubiewie ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C oraz konieczności jej przegotowania przed spożyciem i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia (komunikat PPIS w Drezdenku);
2. w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia nie przekraczać w wodzie z sieci wartości dla parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C do 400 jtk/100ml; z koniecznością obniżenia jej:
 - do 100 jtk/100ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
 - do 200 jtk/100ml w kranie konsumenta;
3. kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczenia;

4. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań w pełnym zakresie mikrobiologicznym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-3

Terminy wykonania obowiązków:

określonych w pkt 1, 2 – natychmiast

określonych w pkt 4 - do dnia 02 maja 2023 roku (tj. przed rozpoczęciem sezonu)

Decyzji niniejszej dla obowiązków zawartych w pkt.: 1, 2 nadaje się ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa.

Uzasadnienie

Po otrzymaniu sprawozdania z badań nr 1580P/26.08.2022-1/Z z dnia 30.08.2022, kod próbki: 22/30837/P (pobranej w ramach kontroli wewnętrznej), otrzymanego dnia 12 września 2022 r. wystosowano do administratora pismo dot. przekroczeń ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C z prośbą o podjęcie działań naprawczych i przedstawienie sprawozdania z badań w celu potwierdzenia ich skuteczności do dnia 31 października 2022 r. Do tego terminu nie przedstawiono sprawozdania z badań, w związku z tym wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294): lit. C, Tabela nr 1 lp. 2 : zalecana wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml wody w wodzie wprowadzanej do sieci lub 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.

Indywidualne ujęcie wody O.W. Pelikan Lubiewo jest pod nadzorem PPIS w Drezdenku zgodnie z §8 rozporządzenia tj. jako podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę dla mniej niż 50 osób lub mniej niż średnio 10m³ wody na dobę. Woda w obiekcie wykorzystywana jest do celów higienicznych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo ze względu na przekroczenia w badanej próbce wody parametru mikrobiologicznego: Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody w temp. 22°C >300 jtk/1ml Ogólna liczba mikroorganizmów oznaczana w temperaturze 22°C, zgodnie z „Wytycznymi WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” ze zmianami, oznaczenie to przedstawia niewielką wartość jako wskaźnik obecności w wodzie patogenów. Może mieć jednak zastosowanie w monitoringu kontrolnym, jako wskaźnik skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, celem którego jest utrzymanie możliwie najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Wzrost liczby mikroorganizmów w systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Brak jest jednak dowodów na związek któregośkolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego, w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem z zakażeniami przewodu pokarmowego, w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką liczbę mikroorganizmów - komunikat PPIS w Drezdenku.

Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: poinformowanie konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do

spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan w Lubiewie ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C oraz konieczności jej przegotowania przed spożyciem i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia (komunikat PPIS w Drezdenku). W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia nie przekraczać w wodzie z sieci wartości dla parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C do 400 jtk/100ml, z koniecznością obniżenia jej: do 100 jtk/100ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz do 200 jtk/100ml w kranie konsumenta. Kontynuowanie działań naprawczych w celu wyeliminowania zanieczyszczenia. Do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań w pełnym zakresie mikrobiologicznym, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują powyższe nakazy i zakazy.

Ośrodek Wypoczynkowy „Pelikan” Lubiewo jest pod stałym nadzorem PPIS w Drezdenku. Ośrodek jest obiektem czynnym tylko sezonowo w okresie letnim. Co potwierdza również informacja w formie elektronicznej, przekazana przez administratora ujęcia, w której poinformował, że ośrodek jest nieczynny od dwóch miesięcy, co uniemożliwia pobranie próbki do badania i zobowiązał się do wykonania badania wody przez rozpoczęciem nowego sezonu, tj. do 30.04.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w razie pogorszenia wyników zastrzega sobie zmianę decyzji na stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wszystkimi jej konsekwencjami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku ze względu na ochronę zdrowia na podstawie art. 108 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności pkt.: 1, 2 niniejszej decyzji, zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnione, ze względu na to, że wg deklaracji administratora ośrodek jest nieczynny ale do wody można uzyskać.

***Pouczenie:** Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

mgr Małgorzata Kożuch

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Klijewski Ośrodek Wczasowy „Pelikan” Krzysztof Klijewski, ul. Wojska Polskiego 16/5, 64-761 Krzyż Wlkp.
2. HK w/m

PIB/M