POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

HK.9020.4.K.34.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody

„Villa Drawa" w Przeborowie (gm. Drezdenko).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wyżej wymienionego indywidualnego ujęcia wody informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w zakresie mętności oraz Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). Przekroczenia manganu mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.**



Administrator indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

PH