

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 17 marca 2025 roku

HK.9020.3.ROJW.26.2025

PGKiM
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku
przy ulicy Pierwszej Brygady 21A
66 – 530 Drezdenko
KRS: 0000179426

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole za rok 2024 zaopatrującego miejscowość: Modropole, Górzyska

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Modropole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole za rok 2024.

Mieszkańcy: m. Modropole i Górzyska zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku.

Wodociąg publiczny Modropole:

1. produkcja wody – 8,6 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 80 osób;

3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2024r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00356.2024 z dnia 11.03.2024 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00912.2024 z dnia 27.05.2024 r.
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01401.2024 z dnia 30.09.2024 r.
2. Sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku.
 - Sprawozdanie nr SB/42508/04/2024 z dnia 16.04.2024r.
 - Sprawozdanie nr SB/33170/03/2024 z dnia 26.03.2024
 - Sprawozdanie nr SB/153060/12/2024 z dnia 11.12.2024r.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz fizyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Modropole (mieszkańcy miejscowości: Modropole, Górzyska) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Modropole.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr inż. Marzena Zasuwik

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Drezdenku

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku. (ePUAP)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna) (e-Doręczenia)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (e-Doręczenia)

DD