



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 30 maja 2025 roku

HK.9020.1.79D.2025

Sugar-Fruits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Goszczanowiec 97

66-530 Drezdenko

NIP: 6741319608

DECYZJA

**o braku przydatności wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits
Goszczanowiec 97**

Na podstawie art. 104 i 108 § 1 k.p.a., art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i w zw. z art. 27 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 3 ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 1 część A tab. Nr 1 oraz część C tab. Nr 1), i § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7 i 8 oraz § 26 ust. 1 pkt 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)
- art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 924 z późn. zm.)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody pobranej w dniu 28 maja 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego, a to jest:

- DL.OBS.9051.00896.2025 z dnia 30 maja 2025 roku do sprawozdania DL.OBS.9051.00888.2025 (kod próbki: 00873.2025) stwierdzającej przekroczenie Bakterii grupy coli w ilości 24 jtk/100ml i Enterokoków w ilości 1jtk/100ml

a otrzymanego w dniu: 30 maja 2025 roku pochodzącej z wody indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits Goszczanowiec 97, administrowanego przez Sugar-Fruits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Goszczanowcu (66-530 Drezdenko), które wskazują na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia

2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie Bakterii grupy coli i Enterokoków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Drezdenku

- I. Stwierdza brak przydatności wody pochodzącej z wody indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits Goszczanowiec 97 do spożycia przez ludzi oraz do celów gospodarczych.
- II. Nakazuje administratorowi: Sugar-Fruits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Goszczanowcu 97 (66-530 Drezdenko):
 1. Poinformować ewentualnych konsumentów mogących mieć przypadkowy kontakt z wodą w Gospodarstwie Rolnym o braku przydatności wody do spożycia oraz celów gospodarczych ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne – Bakterii grupy coli i Enterokoków (komunikat PPIS w Drezdenku)
 2. Do czasu otrzymania Oceny jakości Wody (dalej: „OJW”) oraz komunikatu stwierdzającego przydatność wody lub warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zapewnić ewentualnym konsumentom mogącym mieć przypadkowy kontakt z wodą w Gospodarstwie Rolnym wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z innego źródła
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania Bakterii grupy coli i Enterokoków w wodzie do poziomu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a to jest do poziomu Bakterii grupy coli: 0jtk/100ml i Enterokoków: 0jtk/100ml;
 4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku do zaakceptowania termin realizacji działań naprawczych w terminie do dnia 3 czerwca 2025 roku;
 5. O sposobie wykonania działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku niezwłocznie po zakończeniu;
 6. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniających parametry:

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml;

- Bakterie grupy coli w jtk/100 ml;
- Escherichia coli jtk/100ml;
- Enterokoki jtk/100ml

obejmujących pobranie próbek pochodzących z indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits Goszczanowiec 97 z punktu zgodności: **Goszczanowiec 97, w zakresie mikrobiologicznym – monitoring przeglądowy**

(Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml; Bakterie grupy coli w jtk/100 ml; Escherichia coli

jtk/100ml; Enterokoki jtk/100ml), przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych podjętych zgodnie z punktem 3 i 4 powyżej;

III. Decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów I i II.

UZASADNIENIE

Dnia 30 maja 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku otrzymał *sprawozdanie cząstkowe z badań próbki wody pobranej w dniu 28 maja 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego, a to jest: DL.OBS.9051.00896.2025 z dnia 30 maja 2025 roku do sprawozdania DL.OBS.9051.00888.2025 (kod próbki: 00873.2025).* Wynik badania wskazywał na przekroczenia wartości parametru: *Bakterii grupy coli w ilości 24 jtk/100ml i Enterokoków w ilości 1jtk/100ml.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w : § 3 ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 1 część A tab. Nr 1 i załącznik nr 1 część C tab. Nr 1), Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który stwierdza, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: „Rozporządzenie”) dopuszczalna wartość, Enterokoków: 0 jtk/100ml, Bakterii grupy coli wynosi: 0 jtk/100ml

Escherichia coli: 0 jtk/100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: (przy czym zaleca się do 100 jtk/1ml w

wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta).

W badanej próbce stwierdzono przekroczenie parametru, zgodnie z w/w *sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody pobranej w dniu 28 maja 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego, a to jest: DL.OBS.9051.00896.2025 z dnia 30 maja 2025 roku do sprawozdania DL.OBS.9051.00888.2025 (kod próbki: 00873.2025): Bakterii grupy coli w ilości 24 jtk/100ml i Enterokoków w ilości 1jtk/100ml w zakresie mikrobiologicznym parametrów grupy B.*

Stwierdzone przekroczenia mikrobiologiczne mogą powodować głównie zakażenia jelitowe, biegunkę. Wykorzystywanie zanieczyszczonej wody do picia lub do przygotowywania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z wyżej cyt. rozporządzeniem § 21 ust. 1 pkt 4 (Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania cząstkowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych

w punkcie zgodności stwierdza: brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi).

W związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków).

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jakie stwarza wykorzystywanie wody, zanieczyszczonej Bakteriami grupy coli i Enterokokami do picia lub do przygotowywania posiłków, pomimo, że woda pochodząca z Gospodarstwa Rolnego Sugar-Fruits Goszczanowiec 97 jest stosowana tylko i wyłącznie do podlewania truskawek bezpośrednio do ziemi (kropelkowo), nie mogąc jednocześnie wykluczyć przypadkowego korzystania z wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, mając na uwadze daleko idące bezpieczeństwo ewentualnych/przypadkowych konsumentów wody, na podstawie otrzymanego sprawozdania cząstkowego z badań, stwierdził brak przydatności wody do spożycia, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits Goszczanowiec 97.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił jednocześnie poinformować ewentualnych konsumentów wody Gospodarstwa Rolnego Sugar-Fruits Goszczanowiec 97 o braku przydatności wody do spożycia oraz celów gospodarczych ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne – Bakterie grupy coli i Enterokoków (komunikat PPIS w Drezdenku). Strona obowiązana jest zapewnić w chwili obecnej konsumentom wodę o odpowiedniej jakości.

Nadto, zobowiązano Stronę do kontynuowania działań naprawczych w celu wyeliminowania zanieczyszczenia oraz przedstawienie planu działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji. O sposobie wykonania działań naprawczych należy poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Do czasu przedstawienia wyników badań, pochodzących z indywidualnego ujęcia wody Sugar-Fruits Goszczanowiec 97 z punktu zgodności: Goszczanowiec 97 w zakresie mikrobiologicznym (parametry grupy B) stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi Stronę obowiązują określone w niniejszej decyzji

nakazy i zakazy. Wartość Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: zaleca się do 200jtk/1ml w kranie u

konsumenta. Wartość Bakterii grupy coli będzie wynosiła: 0jtk/100ml, Enterokoków: 0jtk/100ml, Escherichia coli: 0jtk/100ml.

Rozstrzygnięcie decyzji, wydanej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przeciwieństwie do ust. 1 tego artykułu, nie zawiera terminu usunięcia stwierdzonych uchybień. W przypadku, gdy decyzja wydana jest na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy to podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie określa się w niej terminu, w którym stwierdzone uchybienia mają zostać usunięte. Wymóg określenia terminu

wynikający z art. 27 ust. 1 powołanej ustawy dotyczy bowiem takich uchybień, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Decyzja wydana na podstawie ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Innymi słowy, są one obligatoryjnie opatrzone dodatkowym składnikiem – klauzulą natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy. W praktyce oznacza to, że przedmiotowa decyzja przed upływem terminu do wniesienia odwołania ulega wykonaniu i wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje jej wykonania.

W tym miejscu nadmienić należy, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie także w treści art. 108 § 1 k.p.a. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi, że istnieją przesłanki określone w art. 108 § 1, wówczas obowiązany jest nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na przesłankę w postaci niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku odstąpił od zapewnienia Spółce czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Drezdenku
mgr Małgorzata Kożuch
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Inspektor Weterynarii (wersja elektroniczna)
4. LPWIS w Gorzowie Wlkp.
5. ONS PSSE w Drezdenku
6. Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim