

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 27 czerwiec 2025 r.

HK.9020.3.OJW.153.2025

PGKiM -
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku
przy ulicy Pierwszej Brygady 21A
66 – 530 Drezdenko
KRS: 0000179426

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko, zaopatrującego m. Drezdenko, Radowo, Gościm, Trzebiczy, Trzebiczy Nowy, Trzebiczy Młyn, Osów, Niegosław, Lipno, Klesno, Tuczępy, Kosin, Marzenin, Karwin i Bagniewo

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

— SB/65424/06/2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku (kod próbki: 049781/06/2025), woda z sieci (punkt przy oczyszczalni), stwierdzającego przekroczenie manganu w ilości 72,9 µg/l i żelaza w ilości 229 µg/l;

a otrzymanego w dniu: 13 czerwca 2025 roku, wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko, administrowanego przez PGKiM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko.

Wodociąg publiczny Drezdenko:

1. produkcja wody – 2500 m³/dobę;

2. liczba zaopatrywanej ludności – 13897 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr Małgorzata Kożuch
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

MŁ