



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DREZDENKU

HK.9020.4.K.16.2025 z dnia 9 lipca 2025 roku


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez indywidualne ujęcie wody WiłaWianki w m. Zgórze (gm. Drezdenko), który zaopatruje miejscowości:

Ośrodek Wypoczynkowy WiłaWianki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku informuje, że w badaniach wody z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki w Gminie Drezdenko Powiat strzelecko-drezdenecki, stwierdzono wzrost wartości parametrycznej mętności, manganu i żelaza przekraczające wartości zalecane.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



mgr Małgorzata Kożuch
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 9 lipca 2025 r.

HK.9020.3.OJW.168.2025

FIRMA WIELOBRANŻOWA

WOJCIECH NIKADON

ul. Szkolna 18

66-530 Drezdenko

NIP: 5951143397

[wojtek.nikadon@gmail.com]

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

po pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki w Zagórz

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.00966.2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku (kod próbki: 00964.2025);

otrzymanych w dniu 30 czerwca 2025 roku, próbki wody pobranej w dniu 11 czerwca 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki administrowanego przez Wojciecha Nikadon, prowadzącego firmę pod nazwą: FIRMA WIELOBRANŻOWA WOJCIECH NIKADON ul. Szkolna 18 (66 – 530 Drezdenko).

Indywidualne ujęcie wody Wiławianki w Zagórz:

1. produkcja wody – 2 m³ /dobę;

2. liczba zaopatrywanej ludności – 32 osób;

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki w Zagórz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr Małgorzata Kozuch
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

MŁ



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 9 lipca 2025 roku

HK.9011.4.72.2025

Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do wszczętego postępowania w dniu 9 lipca 2025 roku dotyczącego przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody WilaWianki w m. Zagórze informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia: mętności, manganu i żelaza.

mgr Małgorzata Kozuch
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:
1. Burmistrz Drezdenka
2. HK
Załączniki:
1. OJW
2. Komunikat

MŁ