

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 01 sierpnia 2025 roku

HK.9020.1.80D.2025

FIRMA WIELOBRANŻOWA

WOJCIECH NIKADON

ul. Szkolna 18

66-530 Drezdenko

NIP: 5951143397

[wojtek.nikadon@gmail.com]

DECYZJA

**w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki znajdującego się w m. Zagórze**

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn.zm., zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 5, 6 i 8 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem z badań nr DL.OBS.9051.00966.2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku (kod próbek: 00964.2025), otrzymanym dnia: 30 czerwca 2025 roku stwierdzającej przekroczenie parametrów: mętności w ilości 1,6 NTU, żelaza w ilości 366 µg/l i manganu w ilości 160 µg/l;

próbki wody pobranej w dniu 11 czerwca 2025 roku, w ramach nadzoru sanitarnego a pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki (OW WiłaWianki), administrowanego przez Pana Wojciecha Nikadon prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Firma Wielobranżowa Wojciech Nikadon w Drezdenku przy ulicy Szkolnej 18 (66 – 530 Drezdenko), które wskazuje na przekroczenie parametrów i wartości parametrycznych, jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów: mętności, żelaza i manganu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Drezdenku

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody: „*WiłaWianki*”;
- II. Nakazuje administratorowi indywidualnego ujęcia wody „*WiłaWianki*”:
 1. Kontynuowanie informowania konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia fizykochemiczne w zakresie parametrów: mętności, żelaza i manganu (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 09 lipca 2025 roku);
 2. Utrzymywać wartość parametryczną mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki na poziomie nie przekraczającym 10 NTU - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania mętności w wodzie do poziomu 1NTU - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 4. Utrzymywać wartość parametryczną manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki na poziomie nie przekraczającym 200µg/l - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 5. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania manganu w wodzie do poziomu 50µg/l - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 6. Utrzymywać wartość parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki na poziomie nie przekraczającym 800µg/l - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 7. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania żelaza w wodzie do poziomu 200µg/l - w terminie do dnia 31 października 2025 roku;
 8. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniające parametry:
 - Mętność
 - Żelazo
 - Mangan

pobranej z indywidualnego ujęcia wody WiłaWianki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu zgodności:

- OW WiłaWianki

przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem II.2-7;

- III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniku badania próbki wody, pobranej zgodnie z punktem II. 8, wskazujących wartość parametryczną: mętności 1 NTU, żelaza $\leq 200 \mu\text{g/l}$, manganu $\leq 50 \mu\text{g/l}$.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 20 czerwca 2025 roku DL.OBS.9051.00966.2025 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametrów: mętności, żelaza i manganu wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody obiektu: „WitaWianki” prowadzonego przez Pana Wojciecha Nikadon, jako administratora ujęcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartość: mętności 1NTU, żelaza $\leq 200 \mu\text{g/l}$, manganu $\leq 50 \mu\text{g/l}$. W badanej próbce stwierdzono przekroczenie parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: DL.OBS.9051.00966.2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku (kod próbki: 00964), mętności w ilości 1,6 NTU, żelaza $366 \mu\text{g/l}$, manganu $160 \mu\text{g/l}$ próbki pobranej w ramach nadzoru sanitarnego.

Zgodnie zaś z § 6-8 w/w rozporządzenia obowiązkiem administratora wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia Przystań na Zagórze jest podjąć wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte" Uzupełnienie pierwsze wskazują, że mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

Wartość manganu w stężeniach przekraczających $100 \mu\text{g/l}$ nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Stężenia manganu poniżej $100 \mu\text{g/l}$ są zazwyczaj akceptowane przez konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach $200 \mu\text{g/l}$ często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociagowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu.

Wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400 µg/l, jest wyższa niż próg akceptowalności, który wynosi 100 µg/l.

W/w wytyczne wskazują także na konsekwencje kontaktu z atmosferą jonu żelaza (II), który utlenia się do jonu żelaza (III), powodując tym samym niepożądane czerwono-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociagowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

Stwierdzone przekroczenia nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie wobec czego w oparciu o § 21 ust. 1. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy Państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 tego rozporządzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia WiłaWianki, do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia fizyczne **w terminie do dnia 31 października 2025 roku.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił przedstawić wyniki badań, pochodzących z indywidualnego ujęcia WiłaWianki z punktu zgodności: OW WiłaWianki – fizyczno-chemicznym (mętność, żelazo, mangan) stwierdzające przydatność wody. Wartość parametrów: mętności 1NTU, manganu: ≤ 50µg/l, żelaza ≤ 200 µg/l.

Załączniki:

1. *Ocena Jakości Wody dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;*

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
mgr Małgorzata Kożuch
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. adresat
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
 2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)
- DD



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 783-81-40
<https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
ePUAP: /sanepiddrezdenko
e-Doręczenia: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 01 sierpnia 2025 r.

HK.9020.3.OJW.197.2025

FIRMA WIELOBRANŻOWA

WOJCIECH NIKADON

ul. Szkolna 18

66-530 Drezdenko

NIP: 5951143397

[wojtek.nikadon@gmail.com]

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki w Zagórz

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBS.9051.00966.2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku (kod próbki: 00964.2025) - przekroczone parametry: żelazo, mangan, mętność.

otrzymanych w dniu 30 czerwca 2025 roku, próbki wody pobranej w dniu 11 czerwca 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki ze względu na przekroczone parametry: żelazo, mangan, mętność; administrowanego przez Wojciecha Nikadon, prowadzącego firmę pod nazwą: FIRMA WIELOBRANŻOWA WOJCIECH NIKADON ul. Szkolna 18 (66 – 530 Drezdenko).

Indywidualne ujęcie wody Wiławianki w Zagórz:

1. produkcja wody – 2 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 32 osób;

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia ze względu na przekroczone parametry: żelazo, mangan, mętność.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Wiławianki w Zagórz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku
mgr Małgorzata Kożuch
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

DD