



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 20 sierpnia 2025 roku

HK.9011.4.85.2025
(tylko wersja elektroniczna)

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

Burmistrz Drezdenka

ul. Warszawska 1

20-08-2025

66-530 Drezdenko

załączniki

podpis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do decyzji nr **HK.9020.1.112D.2025** z dnia 20 sierpnia 2025 roku dotyczącej przekroczenia wskaźnika mikrobiologicznego w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przyszań na Zagórze informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach zawartych w w/w decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Burmistrz Drezdenka
2. HK

Załączniki:

1. Decyzja
2. Komunikat

DD



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU
ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU
wpłynęło

20-08-2025

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

HK.9020.4.K.25.2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze (gm. Drezdenko), zaopatrujący: Ośrodek Przysań na Zagórze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku informuje, że w badaniach jakości wody z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze zaopatrującego Ośrodek Przysań na Zagórze, gmina Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim stwierdzono obecność Bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przetwarzania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2021 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min



Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

pismo wydane w postaci elektronicznej,

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

DD



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 20 sierpnia 2025 roku

HK.9020.1.112D.2025

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU
wpłynęło

20-08-2025

.....
Załącznik podpis

Przystań na Zagórze

Artur Czupryński

ul. Podgórna 19

66-530 Drezdenko

NIP: 5992748134

DECYZJA

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej
z indywidualnego ujęcia wody Przystań na Zagórze ze względu na obecność Bakterii grupy coli**

Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm., zwanego dalej „k.p.a.”) w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5, 6 i 8 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)
- art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 924 z późn. zm.)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 11 sierpnia 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej ujęcia, a to jest:

- Sprawozdanie numer SB/96134/08/2025 (nr laboratoryjny próbki: 129399/06/2025), punkt: Przystań na Zagórze – kran w piwnicy – woda z sieci, stwierdzającej warunkową przydatność w zakresie Bakterii grupy coli w ilości 8jtk/100ml;

a otrzymanego w dniu: 20 sierpnia 2025 roku pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przystań na Zagórze administrowanego przez Artura Czupryńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przystań na Zagórze” Artur Czupryński ul. Podgórna 19, 66-530 Drezdenko, stwierdzającej zawyżenie parametru Bakterii grupy coli.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze.
1. Nakazuje administratorowi: *Artur Czupryński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przysań na Zagórze” Artur Czupryński ul. Podgórna 19, 66-530 Drezdenko*: Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne w zakresie Bakterii grupy coli (komunikat PPIS w Drezdenku);
 2. Prowadzić ciągłą dezynfekcję wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl₂, prowadzony będzie udokumentowany monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie);
 3. Utrzymywać wartość parametryczną Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze w zakresie nieprzekraczającym <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: *Escherichia coli* oraz *Enterokoków*;
 4. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 5. **Dokonywać badań parametrów wody, pobranych z punktów zgodności** (punkt: Przysań na Zagórze – kran w piwnicy – woda z sieci oraz z punktu zgodności Apartament nr 5 (aneks kuchenny) – woda z sieci) w zakresie mikrobiologicznym parametrów grupy B a to jest w zakresie: Bakterii grupy coli w jtk/100

ml, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml, *Escherichia coli* jtk/100ml oraz *Enterokoków*

jtk/100ml;

6. Poinformować o sposobie wykonania działań naprawczych, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku - **po przeprowadzeniu działań naprawczych**;
7. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniających parametry mikrobiologiczne w zakresie grupy B a to jest w zakresie: Bakterii grupy coli

w jtk/100 ml, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml, *Escherichia coli* jtk/100ml, *Enterokoki*

jtk/100ml; pobranych z punktów znajdujących się w: punkt: Przysań na Zagórze – kran w piwnicy – woda z sieci oraz punktu zgodności Apartament nr 5 (aneks kuchenny) – woda z sieci, przy czym pobór w/w



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

- próbek ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych;
- II. Nakazy określone w punkcie II.1-4 obowiązują do czasu przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyników badań, pochodzących z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórzu z punktów: punkt: Przysań na Zagórzu – kran w piwnicy – woda z sieci oraz z punktu zgodności Apartament nr 5 (aneks kuchenny) – woda z sieci w zakresie mikrobiologicznym – parametrów

grupy B a to jest w zakresie: Bakterii grupy coli w jtk/100 ml, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C

jtk/1ml, Escherichia coli jtk/100ml, Enterokoki jtk/100ml stwierdzających przydatność wody.

- III. **Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi.**

UZASADNIENIE

Dnia 20 sierpnia 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku otrzymał sprawozdanie z badań numer SB/96134/08/2025 (nr laboratoryjny próbki: 129399/06/2025) stwierdzającej przekroczenie Bakterii grupy coli w ilości 8jtk/100ml, pobranej w dniu 11 sierpnia 2025 roku (Przysań na Zagórzu – kran w piwnicy – woda z sieci), pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórzu, w ramach kontroli wewnętrznej. Wynik badania wskazywał na przekroczenia wartości parametru: Bakterie grupy coli w ilości 8jtk/100ml.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: „Rozporządzenie”) dopuszczalna wartość Bakterii grupy coli wynosi: 0jtk/100ml, Enterokoków: 0jtk/100ml,

Escherichia coli: 0jtk/100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: bez nieprawidłowych zmian (przy czym

zaleca się do 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200jtk/1ml w kranie u konsumenta).

W oparciu o § 21 ust 1. Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU
ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko
Tel: 95 783 81 40
Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

4 tego rozporządzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i Enterokoki.

Uzyskane w dniu 18 sierpnia 2025 roku wyniki badań wody w zakresie parametrów grupy A, rozszerzonych o Enterokoki wskazują na przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: *Escherichia coli* oraz Enterokoków określonych w/w rozporządzeniem. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: **prowadzeniu ciągłej dezynfekcji wody poch. z indywidualnego ujęcia Przysań na Zagórze i konieczności jej przegotowania przed spożyciem**. Woda może być używana bez uprzedniego przegotowania do wszystkich innych czynności socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, przy ciągłej dezynfekcji wody, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej, jednocześnie uznając, że wykorzystanie takiej wody do spożycia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Stwierdzone przekroczenia mikrobiologiczne Bakteriami grupy coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe, biegunkę. Wykorzystywanie zanieczyszczonej wody do picia lub do przygotowywania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Powyższe, stanowi podstawę do wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia, w razie pogorszenia jakości wody, PPIS w Drezdenku zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji na stwierdzającą brak przydatności.

Na chwilę wydania niniejszej decyzji nie ma pełnych wyników badań pobranych próbek wody pod względem mikrobiologicznym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w : § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia mikrobiologiczne, przedstawiając Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań, pochodzących z indywidualnego ujęcia wody Przysań na Zagórze z punktów i: Przysań na Zagórze – kran w piwnicy – woda z sieci oraz z punktu zgodności Apartament nr 5 (aneks kuchenny) w zakresie mikrobiologicznym

– monitoring przeglądowy: Bakterie grupy coli w jtk/100 ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml,

Escherichia coli jtk/100ml, Enterokoki jtk/100ml, a stwierdzających przydatność wody. Wartość Bakterii grupy coli będzie wynosiła: 0jtk/100ml, Enterokoków: 0jtk/100ml, Escherichia coli: 0jtk/100ml, Ogólna liczba

mikroorganizmów w 22°C: bez nieprawidłowych zmian (zaleca się 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci

wodociągowej oraz 200jtk/1ml w kranie u konsumenta).

Decyzja wydana na podstawie ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Innymi słowy, są one obligatoryjnie opatrzone dodatkowym składnikiem – klauzulą natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy. W praktyce oznacza to, że przedmiotowa decyzja przed upływem terminu do wniesienia odwołania ulega wykonaniu i wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje jej wykonania.

W tym miejscu nadmienić należy, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie także w treści art. 108 § 1 k.p.a. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi, że istnieją przesłanki określone w art. 108 § 1, wówczas obowiązany jest nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na przesłankę w postaci niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku odstąpił od zapewnienia Administratorowi czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Załączniki:



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU
ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko
Tel: 95 783 81 40
Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

1. Komunikat dot. warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreźnieckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Inspektor Weterynarii (wersja elektroniczna)
4. LPWIS w Gorzowie Wlkp.
5. ONS PSSE w Drezdenku

DD



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

ul. Chrobrego 11 66-530 Drezdenko

Tel: 95 783 81 40

Email: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-drezdenko>

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18