



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 27 października 2025 roku
HK.9020.3.OJW.273.2025

PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Drezdenku

przy ulicy Pierwszej Brygady 21A

66 – 530 Drezdenko

KRS: 0000179426

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- *SB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 (kod próbki: 049788/10/2025)
stwierdzającej przekroczenie: mętności w ilości 2,94NTU oraz żelaza w ilości 471 µg/l
otrzymanych w dniu: 20 października 2025 r., w ramach kontroli wewnętrznej*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, administrowanego przez PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku, przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Drezdenko)

Wodociąg publiczny Stare Bielice:

1. produkcja wody – 114 m³/dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 368 osób;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia ze względu na przekroczenia mętności i żelaza.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁ



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DREZDENKU

HK.9020.4.K.47.2025 z dnia 27 października 2025 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Stare Bielice, który zaopatruje m. Stare Bielice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Stare Bielice w Gminie Drezdenko Powiat strzelecko-drezdenecki, stwierdzono wzrost wartości parametrycznej mętności i żelaza przekraczające wartości zalecane.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Drezdenku
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym