



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 10 listopada 2025 roku
HK.9020.1.159D.2025

PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Drezdenku

przy ulicy Pierwszej Brygady 21A

66 – 530 Drezdenko

KRS: 0000179426

DECYZJA

**w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z wodociągu publicznego Stare Bielice**

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z póź.zm., zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 5, 6, 8 i 9 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem z badań nr SB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 (kod próbki: 049788/10/2025; woda podawana do sieci – Stare Bielice), stwierdzającej przekroczenie parametru: mętności w ilości 2,94 NTU, żelaza w ilości 471 µg/l;

próbki wody pobranej w dniu 13 października 2025 roku, w ramach kontroli wewnętrznej a pochodzących z wodociągu publicznego Stare Bielice, administrowanego przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Drezdenko), które wskazuje na przekroczenie parametrów i wartości parametrycznych, jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów: mętności i żelaza.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice;**
- II. Nakazuje administratorowi wodociągu publicznego Stare Bielice:**
 1. Kontynuowanie informowania konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia fizykochemiczne w zakresie parametrów: mętności i żelaza (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 27 października 2025 roku);
 2. Utrzymywać wartość parametryczną mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice na poziomie nie przekraczającym 8 NTU - **w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;**
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania mętności w wodzie do poziomu 1NTU - **w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;**
 4. Utrzymywać wartość parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice na poziomie nie przekraczającym 2700µg/l - **w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;**
 5. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania żelaza w wodzie do poziomu 200µg/l - **w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;**
 6. **Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Drezdenka plan działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji w terminie do dnia 17 listopada 2025 roku;**
 7. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniające parametry:
 - Mętność
 - Żelazo

pobranej z wodociągu publicznego Stare Bielice wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu zgodności:

 - **Stare Bielice 57 – kran zewnętrzny**
 - **SUW Stare Bielice – kran do poboru próbek**

przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem II.2-6;
- III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniku badania próbki**

wody, pobranej zgodnie z punktem II. 7, wskazujących wartość parametryczną: mętności 1 NTU, żelaza $\leq 200\mu\text{g/l}$.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 17 października 2025 roku SB/125978/10/2025 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametrów: mętności i żelaza wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice administrowanego przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Drezdenko).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartość: mętności 1NTU, żelaza $\leq 200\mu\text{g/l}$. W badanej próbce stwierdzono przekroczenie parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: SB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 roku (kod próbki: 049788/10/2025; SUW – kran do poboru próbek), mętności w ilości 2,95 NTU, żelaza 471 $\mu\text{g/l}$, próbki pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie zaś z § 6-8 w/w rozporządzenia obowiązkiem administratora wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice jest podjąć wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze wskazują, że mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

W/w wytyczne wskazują także na konsekwencje kontaktu z atmosferą jonu żelaza (II), który utlenia się do jonu żelaza (III), powodując tym samym niepożądane czerwono-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

Stwierdzone przekroczenia nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie wobec czego w oparciu o § 21 ust 1. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy Państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 tego rozporządzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Stare Bielice, do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia fizyko-chemiczne **w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił przedstawić wyniki badań, pochodzących z wodociągu publicznego Stare Bielice z punktu zgodności: Stare Bielice 57 – kran zewnętrzny i SUW Stare Bielice – kran do poboru próbek w zakresie: mętności i żelaza, stwierdzające przydatność wody. Wartość parametrów powinna wynosić: mętności 1NTU, żelaza $\leq 200 \mu\text{g/l}$.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
*/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁ