



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 14 listopada 2025 roku
HK.9020.9.162.2025

Szkoła Podstawowa
Grotów 88
66-530 Drezdenko

ZALECENIA

w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody
przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badań nr SB/135970/11/2025 z dnia 7 listopada 2025 roku, nr próbki wody 184919/11/2025 informuje
zawyżonej Ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP w Grotowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.

Proszę o poinformowanie o podjętych działaniach. W celu potwierdzenia ich skuteczności należy przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniających parametry: **smak, Ogólna liczba mikroorganizmów**

w 22°C jtk/1ml, Bakterie grupy coli w jtk/100 ml, Escherichia coli jtk/100ml, Enterokoki

jtk/100ml, pobranej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP z punktu zgodności:

- woda z sieci (kuchnia – kran do poboru próbek) w terminie **do dnia 31 grudnia 2025 roku.**

mgr Małgorzata Kożuch
z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

w Drezdenku

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁ



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 14 listopada 2025 roku
HK.9020.3.OJW.284.2025

Szkoła Podstawowa
Grotów 88
66-530 Drezdenko

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

- DL.OBŚ.9051.01621.2025 z dnia 17 października 2025 roku (kod próbki: 01583.2025), woda z sieci (kuchnia – zlew do poboru próbek), stwierdzającego przekroczenie: mętności w ilości 4,2NTU, manganu w ilości 141 µg/l oraz żelaza w ilości 243µg/l;
- SB/135970/11/2025 z dnia 7 listopada 2025 roku (kod próbki: 184919/11/2025), woda z sieci (kuchnia – zlew do poboru próbek), stwierdzającego przekroczenie: mętności w ilości 1,31 µg/l, żelaza w ilości 219 µg/l, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości: >300jtk/100ml (wydano zalecenia, prowadzone jest odrębne postępowanie) oraz stwierdzono przydatność w zakresie manganu;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody SP Grotów, administrowanego przez Szkołę Podstawową w Grotowie z siedzibą w Grotowie, Grotów 88 (66 – 530 Drezdenko)



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Indywidualne ujęcie wody SP Grotów:

1. produkcja wody – 1 m³/dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 25 osób;

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia ze względu na przekroczenia mętności, żelaza i Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody SP Grotów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr Małgorzata Kożuch

z upoważnienia

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drezdenku**

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁ



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 14 listopada 2025 roku

HK.9020.1.153D.2025

Szkoła Podstawowa
Grotów 88
66-530 Drezdenko

DECYZJA

w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm., zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 5, 6 i 8 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 8 października 2025 roku i 3 listopada 2025 roku w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej administratora ujęcia, a to jest:

- DL.OBŚ.9051.01621.2025 z dnia 17 października 2025 roku (kod próbki: 01583.2025), woda z sieci (kuchnia – zlew do poboru próbek), stwierdzającego przekroczenie: mętności w ilości 4,2NTU, manganu w ilości 141 µg/l oraz żelaza w ilości 243µg/l;
- SB/135970/11/2025 z dnia 7 listopada 2025 roku (kod próbki: 184919/11/2025), woda z sieci (kuchnia – zlew do poboru próbek), stwierdzającego przekroczenie: mętności w ilości 1,31 µg/l, żelaza w ilości 219 µg/l, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości: >300jtk/100ml (wydano



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

zalecenia, prowadzone jest odrębne postępowanie) oraz stwierdzono przydatność w zakresie manganu;

a pochodzących z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP, administrowanego przez Szkołę Podstawową z siedzibą w Grotowie, Grotów 88 (66 – 530 Drezdenko), które wskazuje na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie: mętności, żelaza

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Drezdenku

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP;
- II. Nakazuje administratorowi indywidualnego ujęcia wody Grotów SP:
 1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia fizykochemiczne w zakresie: mętności i żelaza (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku);
 2. Utrzymywać wartość parametryczną mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP na poziomie nie przekraczającym 7NTU - w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania mętności w wodzie do poziomu 1NTU - w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 4. Utrzymywać wartość parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na poziomie nie przekraczającym 500µg/l - w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 5. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania żelaza w wodzie do poziomu 200µg/l - w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 6. Ustalić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Drezdenku, zakres i termin realizacji działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody w terminie do dnia 21 listopada 2025 roku;
 7. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniających parametry:
 - Mętność
 - Żelazo

pobranej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu zgodności:

– Szkoła Podstawowa – Kuchnia punkt poboru

przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem od 2 do 6 powyżej;

- III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyników badań próbek wody, pobranej zgodnie z punktem II. 7, wskazujących wartość parametryczną: mętności 1 NTU oraz żelaza 200µg/l.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 17 października 2025 roku DL.OBS.9051.01621.2025 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametru: mętności, manganu oraz żelaza wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Grotów SP.

Dnia 8 listopada 2025 roku Administrator przekazał sprawozdanie z badań z poboru próbki wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań SB/135970/11/2025 z dnia 7 listopada 2025 roku, stwierdzające przekroczenie: mętności, żelaza, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wydano zalecenia, prowadzone jest odrębne postępowanie) oraz stwierdzono przydatność w zakresie manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie zaś z § 6-8 w/w rozporządzenia obowiązkiem administratora wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia Grotów SP jest podjąć wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Dopuszczalna wartość: mętności 1NTU, natomiast żelaza 200µg/l. W ostatniej badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: SB/135970/11/2025 z dnia 7 listopada 2025 roku (kod próbki: 184919/11/2025), woda z sieci (kuchnia – zlew do poboru próbek): mętności w ilości 1,31 µg/l, żelaza w ilości 219 µg/l, Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości: >300jtk/100ml (wydano zalecenia,

prowadzone jest odrębne postępowanie) oraz stwierdzono przydatność w zakresie manganu próbki pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze stwierdza się, że mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

Stwierdza się również, na podstawie wytycznych, że podczas kontaktu z atmosferą jon żelaza (II) utlenia się do jonu żelaza (III), powodując niepożądane czerwono-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

W oparciu o § 21 ust 1. Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań jakości wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia wobec uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, w przypadku jednoczesnego podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

W związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Strona ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia Grotów SP, do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia fizykochemiczne w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił przedstawić wyniki badań, pochodzących z indywidualnego ujęcia Grotów SP z punktu zgodności: Szkoła Podstawowa - kuchnia (woda z sieci) – fizykochemicznym (mętność, żelazo) stwierdzające przydatność wody. Wartość mętności będzie wynosiła: 1NTU, natomiast żelaza 200 µg/l.

Załączniki:

1. Komunikat dot. warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Ocena Jakości Wody dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania

decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

mgr Małgorzata Kożuch
z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drezdenku
/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. adresat
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
 2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)
- MŁ



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DREZDENKU HK.9020.4.K.48.2025

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez indywidualne ujęcie wody Grotów SP (gm. Drezdenko) zaopatrującej Szkołę Podstawową Grotów SP.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, informuje, że w badaniach jakości wody z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Szkołę Podstawową w Grotowie, gmina Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim stwierdzono

podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz zawyżoną

mętność i żelazo. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2021 r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.



Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
mgr Małgorzata Kożuch

pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

MŁ



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

