



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

09-12-2025


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W
DREZDENKU HK.9020.4.K.51.2025 z dnia 9 grudnia 2025 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociąg publiczny Stare Bielice (gm. Dreżdenko), które zaopatruje miejscowość Stare
Bielice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku informuje, że w badaniach wody
z ujęcia zaopatrującego miejscowość Stare Bielice w Gminie Dreżdenko Powiat strzelecko-
drezdenecki, stwierdzono wzrost wartości parametrycznej mętności, manganu i żelaza
przekraczające wartości zalecane.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia
konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana
bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



mgr inż. Marzena Zasuwik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK;

Mł



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dreżdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Dreżdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 9 grudnia 2025 roku
HK.9020.3.OJW.304.2025

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wplynulo

09-12-2025

PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Drezdenku

przy ulicy Pierwszej Brygady 21A

66 - 530 Drezdenko

KRS: 0000179426

załączniki

podpis

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

nrSB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 (kod próbki: 049788/10/2025; woda podawana do sieci - Stare Bielice), stwierdzającej przekroczenie parametru: mętności w ilości 2,94 NTU, żelaza w ilości 471 µg/l;

ze sprawozdaniem z badań nrSB/144233/11/2025 z dnia 26 listopada 2025 (kod próbki: 190570/11/2025; woda z sieci - Stare Bielice 57), stwierdzającej przekroczenie parametru: mętności w ilości 1,16 NTU, manganu w ilości 53,3 µg/l;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, administrowanego przez PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku, przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 - 530 Drezdenko)



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

Wodociąg publiczny Stare Bielice:

1. produkcja wody – 114 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 368 osób;

Wodę pochodzącą z w/w ujęcia PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia ze względu na przekroczenia mętności, manganu i żelaza.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁ



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 9 grudnia 2025 roku
HK.9020.1.178D.2025

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

09-12-2025

PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Drezdenku

przy ulicy Pierwszej Brygady 21A

66 - 530 Drezdenko

KRS: 0000179426

.....
załączniki podpis

DECYZJA

w sprawie naruszenia obowiązku zapewnienia właściwej jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z wodociągu publicznego Stare Bielice

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

§ 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 5, 6, 8 i 9 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu się:

ze sprawozdaniem z badań nr SB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 (kod próbki: 049788/10/2025; woda podawana do sieci – Stare Bielice), stwierdzającej przekroczenie parametru: mętności w ilości 2,94 NTU, żelaza w ilości 471 µg/l;

ze sprawozdaniem z badań nr SB/144233/11/2025 z dnia 26 listopada 2025 (kod próbki: 190570/11/2025; woda z sieci – Stare Bielice 57), stwierdzającej przekroczenie parametru: mętności w ilości 1,16 NTU, manganu w ilości 53,3 µg/l;



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

próbek wody pobranych w dniu 13 października 2025 roku i 20 listopada 2025 roku, w ramach kontroli wewnętrznej a pochodzących z wodociągu publicznego Stare Bielice, administrowanego przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Dreżdenko), które wskazuje na przekroczenie parametrów i wartości parametrycznych, jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów: mętności, manganu i żelaza.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice;**
- II. Nakazuje administratorowi wodociągu publicznego Stare Bielice:**
 1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenia fizykochemiczne w zakresie parametrów: mętności, manganu i żelaza (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku);
 2. Utrzymywać wartość parametryczną mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice na poziomie nie przekraczającym 8 NTU - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania mętności w wodzie do poziomu 1NTU - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 4. Utrzymywać wartość parametryczną manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice na poziomie nie przekraczającym 150µg/l - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 5. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania manganu w wodzie do poziomu 50µg/l - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 6. Utrzymywać wartość parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice na poziomie nie przekraczającym 2700µg/l - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 7. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania żelaza w wodzie do poziomu 200µg/l - **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku;**
 8. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Dreżdenka plan działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji - **w terminie do dnia 17 grudnia 2025 roku;**

9. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody, uwzględniające parametry:

Mętność

Mangan

Żelazo

pobranej z wodociągu publicznego Stare Bielice wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zgodności:

Stare Bielice 57 – kran zewnętrzny

SUW Stare Bielice – kran do poboru próbek

przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem II.2-7;

- III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniku badania próbki wody, pobranej zgodnie z punktem II. 8 i 9, wskazujących wartość parametryczną: mętności 1 NTU, manganu $\leq 50\mu\text{g/l}$ oraz żelaza $\leq 200\mu\text{g/l}$.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 17 października 2025 roku SB/125978/10/2025 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametrów: mętności i żelaza wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice administrowanego przez PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Drezdenko), w próbce wody nie badano manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartość: mętności 1NTU, żelaza $\leq 200\mu\text{g/l}$. W badanej próbce stwierdzono przekroczenie parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: SB/125978/10/2025 z dnia 17 października 2025 roku (kod próbki: 049788/10/2025; SUW – kran do poboru próbek), mętności w ilości 2,95 NTU, żelaza 471 $\mu\text{g/l}$, próbki pobranej w ramach kontroli wewnętrznej. W sprawie wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody ze względu na przekroczenia mętności i żelaza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po otrzymaniu w dniu 3 grudnia 2025 roku sprawozdania z badań nr SB/144233/11/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku,

próbki pobranej z wodociągu publicznego Stare Bielice w dniu 20 listopada 2025 roku, w ramach kontroli wewnętrznej, woda z sieci z punktu zgodności Stare Bielice 57, jednocześnie Strona nie przedstawiła sprawozdania z badań wody podawanej do sieci (SUW Stare Bielice). W badanej próbce stwierdzono przekroczenie mętności w ilości 1,16 NTU oraz manganu w ilości 53,3 µg/l w zakresie żelaza woda spełniała wymagania rozporządzenia.

W badanej próbce stwierdzono przekroczenia parametrów i wartości parametrycznej w zakresie mętności i manganu, woda nie odpowiada wymaganiom, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku ze względu na nowe okoliczności tj. pojawienie się przekroczenia manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, postanowił wygasić poprzednią decyzję stwierdzającą warunkową przydatność ze względu na przekroczenie mętności i żelaza i wydać w dniu 9 grudnia 2025 roku decyzję stwierdzającą warunkową przydatność ze względu na zawyżoną ilość mętności, manganu i żelaza (HK.9020.1.178D.2025).

Zgodnie zaś z § 6-8 w/w rozporządzenia obowiązkiem administratora wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice jest podjąć wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze wskazują, że mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

W/w wytyczne wskazują także na konsekwencje kontaktu z atmosferą jonu żelaza (II), który utlenia się do jonu żelaza (III), powodując tym samym niepożądane czerwono-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze stwierdza się, że wartość manganu w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Stężenia manganu poniżej 100 µg/l są zazwyczaj akceptowane przez konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach 200 µg/l często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu. Wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400 µg/l, jest wyższa niż próg akceptowalności, który wynosi 100 µg/l.

Stwierdzone przekroczenia nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie wobec czego w oparciu o § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy Państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 tego rozporządzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Stare Bielice, do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby wyeliminować zanieczyszczenia fizyko-chemiczne **w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku polecił przedstawić wyniki badań, pochodzących z wodociągu publicznego Stare Bielice z punktu zgodności: Stare Bielice 57 – kran zewnętrzny i SUW Stare Bielice – kran do poboru próbek w zakresie: mętności, manganu i żelaza, stwierdzające przydatność wody. Wartość

parametrów powinna wynosić: mętności $\leq 1\text{NTU}$, manganu $\leq 50\text{ }\mu\text{g/l}$ i żelaza $\leq 200\text{ }\mu\text{g/l}$.

Załączniki:

1. Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 9 grudnia 2025 roku;
2. Ocena Jakości Wody dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 9 grudnia 2025 roku;

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
*/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Mt



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 9 grudnia 2025 roku
HK.9020.1.177Dwyg.2025

PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku
przy ulicy Pierwszej Brygady 21A
66 – 530 Drezdenko
KRS: 0000179426

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

09-12-2025

załączniki podpis

DECYZJA

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji HK.9020.1.159D.2025 z dnia 10 listopada 2025 roku o warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 w zw. z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 2025 r., poz. 1691 zwanego dalej: „k.p.a.”)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdza wygaśnięcie wydanej dnia 10 listopada 2025 roku decyzji HK.9020.1.159D.2025 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w dniu 10 listopada 2025 roku wydał decyzję nr HK.9020.1.159D.2025 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice. Administratorem ujęcia jest spółka pod firmą: PGKiM - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21A (66 – 530 Drezdenko).

W/w decyzja została wydana w konkretnej sytuacji faktycznej, a to jest po zapoznaniu się ze sprawozdaniem o przekroczeniu żelaza w ilości 471 µg/l i mętności w ilości 2,97 NTU, otrzymanego w dniu 20 października 2025 roku, próbki wody pobranej w dniu 13 października 2025 roku pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Bielice, w ramach kontroli wewnętrznej (numer próbki: 049788/10/2025), stwierdzającej przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
ul. Chrobrego 11 | 66-530 Drezdenko
+48 95 783 81 40, +48 95 762 08 99
adres e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-70698-35753-HVVUT-18

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie mętności i żelaza.

Dnia 3 grudnia 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku otrzymał sprawozdanie z badań nr SB/144233/11/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku, próbki pobranej z wodociągu publicznego Stare Bielice w dniu 20 listopada 2025 roku, w ramach kontroli wewnętrznej, woda z sieci z punktu zgodności Stare Bielice 57, jednocześnie Strona nie przedstawiła sprawozdania z badań wody podawanej do sieci (SUW Stare Bielice). W badanej próbce stwierdzono przekroczenie mętności w ilości 1,16 NTU oraz manganu w ilości 53,3 µg/l w zakresie żelaza woda spełniała wymagania rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszczalna wartość mętności wynosi: ≤1NTU, manganu ≤50 µg/l i żelaza ≤200 µg/l.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody ze względu na przekroczenie mętności, manganu i żelaza z tożsamego ujęcia nastąpiło na skutek zmiany stanu faktycznego, poprzez zaistnienie okoliczności czyniących, wydaną wcześniej decyzję o warunkowej przydatności wody ze względu na przekroczenie mętności i żelaza z wodociągu Stare Bielice, bezprzedmiotową.

W przypadku, gdy kwestia wygaśnięcia decyzji nie jest uregulowana w przepisach szczególnych, stwierdzenie bezprzedmiotowości decyzji nie jest wystarczające do stwierdzenia jej wygaśnięcia, należy bowiem dodatkowo wykazać, że wymaga tego interes społeczny, albo interes Strony. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. z natury rzeczy dotyczy to decyzji, które albo nie zostały jeszcze wykonane i na skutek określonych zdarzeń faktycznych wykonanie ich stało się bezprzedmiotowe (niemożliwe), albo są w trakcie wykonywania lub wykonane w części, ale dalsze ich wykonywanie może być uznane za bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość wydanej decyzji wynika z ustania prawnego bytu elementu stosunku materialnoprawnego, nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej, między innymi na skutek zmiany stanu faktycznego, uniemożliwiającego wykonanie decyzji.

W sytuacji, gdy ustaje byt prawny jednego z elementów stosunku materialnoprawnego nawiązanego na podstawie decyzji z powodu zmiany przedmiotu rozstrzygnięcia, można przyjąć, że wygaszenie takiej decyzji, która niewątpliwie stała się bezprzedmiotowa, leży w szeroko ujętym interesie społecznym. Porządkuje bowiem sytuację prawną przez

wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji, która przestała istnieć i przez to nie nadaje się do wykonania.

Wydana w sprawie decyzja nr HK.9020.1.159D.2025 z dnia 10 listopada 2025, stała się więc bezprzedmiotowa i ze względu na interes społeczny należało stwierdzić jej wygaśnięcie.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji jest decyzją deklaratoryjną. Decyzja tego rodzaju wywołuje skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji, czyli od dnia, w którym decyzja stała się bezprzedmiotowa.

Z uwagi na zmianę stanu faktycznego tj. otrzymania sprawozdania z kontroli wewnętrznej oraz przedstawienie przez Stronę wyników badań w związku, z którymi decyzja HK.9020.1.159D.2025 stała się bezprzedmiotowa, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku odstąpił od zapewnienia Administratorowi czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
*/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Adresat

2. HK;
MŁ