

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 09 marca 2026

HK.9020.3.ROJW.52.2026

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku
ul. Pierwszej Brygady 21a
66-530 Drezdenko

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Nr HK.9020.3.ROJW.22.2025

pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole za rok 2025
zaopatrującego miejscowość: Modropole, Górzyska.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 22 ust.1, ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej dla wodociągu publicznego Modropole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole za 2025 r.

Mieszkańcy miejscowości: Modropole, Górzyska zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku

Wodociąg publiczny Modropole.:

1. produkcja wody – 9,1 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 80 osób;
3. woda podawana do sieci w badanym zakresie **odpowiada** na dzień 31.12.2025r. wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00621.2025 z dnia 14.04.2025 r.

Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01411.2025 z dnia 08.09.2025 r.

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku

Sprawozdanie nr SB/14792/02/2025 z dnia 18.02.2025 r.

Sprawozdanie nr SB/65441/06/2025 z dnia 11.06.2025 r.

Sprawozdanie nr SB/141667/11/2025 z dnia 21.11.2025 r.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne w wodzie.

Próbki pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tę wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Modropole (mieszkańcy miejscowości: Modropole, Górzyska) nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Wobec powyższego, na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r. stwierdzono przydatność wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Modropole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik
/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drezdenka (e-Doręczenia)

2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (e-Dopręczenia)

DD