

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

Drezdenko, dnia 17 marca 2026 roku

HK.9020.3.OJW.83.2026

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku
przy ulicy Piłsudskiego 8
66 - 530 Drezdenko
NIP: 2810069579

OCENA JAKOŚCI WODY CIEPŁEJ według stanu na dzień 17 marca 2026 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

DL.OBS.9051.00295.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00303.2026);
DL.OBS.9051.00296.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00302.2026);
DL.OBS.9051.00297.2026 z dnia 13 marca 2026 roku (kod próbki: 00300.2026);
DL.OBS.9051.00298.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00301.2026);
DL.OBS.9051.00299.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00299.2026);
DL.OBS.9051.00300.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00298.2026);
DL.OBS.9051.00301.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00296.2026);
DL.OBS.9051.00302.2026 z dnia 17 marca 2026 roku (kod próbki: 00297.2026);

otrzymanych w dniu 13 i 17 marca 2026 roku, próbek wody pobranych w dniu 2 marca 2026 roku w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza średnie skażenie ciepłej wody pochodzącej z instalacji wewnętrznej Szpitala Powiatowego prowadzonego przez spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia z siedzibą w Drezdenku skolonizowanej przez pałeczki *Legionella*,

UZASADNIENIE

Wyniki badań wskazywały na przekroczenie wartości parametru: *Legionella sp.* w ilości 180jtk/100ml w punkcie pośrednim Oddziału Pediatrycznego (łazienka ogólnodostępna, I piętro, natrysk, budynek A), kod próbki: 00301.2026. Wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda w zakresie *Legionella sp.*, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W kolejnych badanych próbkach stwierdzono: kod próbki: 00302.2026, Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii (łazienka przy Sali chorych nr 1, II piętro, natrysk, budynek B) - **punkt końcowy** - **10 jtk/100ml**; kod próbki: 00299.2026 Oddział Ginekologiczno-Położniczy (I piętro, łazienka ogólnodostępna dla sal chorych nr 3 i 4, natrysk, budynek B) - **punkt pośredni** - **1 jtk/100ml**; kod próbki: 00298.2026 Oddział Chirurgiczny Ogólny z Poddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (łazienka ogólnodostępna, II piętro, natrysk, budynek A) - **punkt końcowy** - **1 jtk/100ml**; kod próbki: 00296.2026 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (łazienka ogólnodostępna nr 1, I piętro, prysznic, budynek C) - **pośredni punkt** - **5 jtk/100ml**; kod próbki: 00297.2026 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (łazienka ogólnodostępna nr 2, I piętro, umywalka, budynek C) - **najdalszy punkt** - **22 jtk/100ml**, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametru *Legionella sp.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymogom określonym w: § 3 ust 2, § 18 i załącznik nr 5 część A i B Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartość *Legionelli* wynosi: <100jtk/100ml (brak lub znikome). Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy uznać sieć za skolonizowaną przez pałeczki *Legionelli*.

W związku z powyższym dnia 17 marca 2026 roku wydano decyzję nr HK.9020.1.44D.2026 o stwierdzeniu średniego skażenia ciepłej wody bakteriami *Legionella sp.* pochodzącej z instalacji wewnętrznej Szpitala Powiatowego w Drezdenku.

mgr inż. Marzena Zasuwik
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku
/pismo wydane w postaci elektronicznej/

Otrzymują:

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego nr 8, 66-530 Drezdenko
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego
3. LPWIS w Gorzowie Wlkp.
4. ONS PSSE w Drezdenku

MŁ